



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Зареєстрован в реєстрі органа оцінки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.T.060.0552/2-21

Термін дії з 16.08.2021 до 15.08.2027 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк" (АТ "Маяк"), 63401, м.
Сертификат выдан / Змійв, Харківської обл., вул. Залізнична, 120, код ЄДРПОУ 21189935
Certificate is issued on

Продукція
Продукция/
Production

Котли опалювальні АОГВ-8 КС, АОГВ-8КСВ, АОГВ-10 КС, АОГВ-10
КСВ, АОГВ-10 КСС, АОГВ-10 КСВС, АОГВ-12 КС, АОГВ-12 КСВ,
АОГВ-12 КСС, АОГВ-12 КСВС, АОГВ-16 КС, АОГВ-16 КСВ, АОГВ-
16 КСС, АОГВ-16 КСВС, АОГВ-20 КС, АОГВ-20 КСВ, АОГВ-20 КСС,
АОГВ-20 КСВС, АОГВ-25 КСС, АОГВ-25 КСВС, АОГВ-30 КСС,
АОГВ-30 КСВС, АОГВ-50КС, АОГВ-96КС, АОГВ-50Э, АОГВ-100Э

25.21.12

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZEDcode, DK-016)

(категорія обладнання – І2п) тех. характеристики згідно 2 додаткам

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814); Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 748), ДСТУ EN 297:2005: 2.1.3; 2.2.3.2; 3.2.1; 3.2.3; 3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.3.1; 3.5.3.3; 3.5.5.2.1; 3.5.5.2.2; 3.5.7.2.1; 3.5.8.3; 3.6.1; 3.6.2; 3.7.1; 3.7.2; 5.1.1; ДСТУ prEN 483:2003: 5.6.3.2; 6.2.1; 6.2.3; 6.4.1.1; 6.4.1.2; 6.4.1.3; 6.4.2; 6.5.1; 6.5.3.1; 6.5.3.3; 6.5.5.2.1; 6.5.5.2.2; 6.5.7.2.1; 6.5.8.2; 6.6.1.2; 6.6.2; 6.7.1; 6.7.2; 8.1; ДСТУ 2326-93: п. 3.5; п.3.7; п.4.4; п.4.6; п.4.12 (температура поверхонь)

Виробник продукції
Производитель продукции/
Manufacturer of products

Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк" (АТ "Маяк"), 63401, м.
Змійв, Харківської обл., вул. Залізнична, 120, код ЄДРПОУ 21189935

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Перевірено типовий зразок: Котел опалювальний АОГВ-12КС,
заводський номер 1110. Ідентифікація типу продукції за маркуванням
та технічним описом.

Сертифікат видано органом з
Оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",
61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код
ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67

На підставі
На основании/
On the grounds of

Звіту № 066-2378/08-21 від 16.08.2021 р., виданий ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", Україна, 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А,
кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./M.P./Stamp

А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на new.intsas.com.ua или потел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат экспертизы типа или сертификат экспертизы проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПІ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under

UA.T.060.0552/2-21

Термін дії з 16.08.2021 до 15.08.2027 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Котли опалювальні АОГВ-8 КС, АОГВ-8КСВ, АОГВ-10 КС, АОГВ-10 КСВ, АОГВ-10 КСС, АОГВ-10 КСВС, АОГВ-12 КС, АОГВ-12 КСВ, АОГВ-12 КСС, АОГВ-12 КСВС, АОГВ-16 КС, АОГВ-16 КСВ, АОГВ-16 КСС, АОГВ-16 КСВС, АОГВ-20 КС, АОГВ-20 КСВ, АОГВ-20 КСС, АОГВ-20 КСВС, АОГВ-25 КСС, АОГВ-25 КСВС, АОГВ-30 КСС, АОГВ-30 КСВС, АОГВ-50КС, АОГВ-96КС, АОГВ-50Э, АОГВ-100Э (категорія обладнання – І₂):

Найменування параметру	Од. виміру	АОГВ-										
		8 КС 8 КСВ	10КС 10КСВ	10КСС 10КСВС	12КС 12КСВ	12КСС 12КСВС	16КС 16КСВ	16КСС 16КСВС	20КС 20КСВ	20КСС 20КСВС	25КСС 25КСВС	30КСС 30КСВС
Номінальна теплопродуктивність, ±10 %	кВт	8	10		12		16		20		25	30
Вид палива		Природний газ										
Номінальний тиск газу	Па	1274 ⁺¹⁰⁰										
Витрата газу (при t = 0 °С, Р _{атм} = 760 мм рт. ст.), ±10%	м³/ч	0,9	1,12		1,35		1,8		2,24		2,8	3,36
Габаритні розміри, не більше: ширина	мм	350	350	270	350	320	400	390	400	450	510	660
довжина	мм	345	395	500	450	500	480	500	545	500	500	500
висота	мм	800	820	805	820	805	820	805	840	805	805	805
Маса котла, не більше	кг	40	46		53		63		72		85	100

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp



ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)

(наименование вида сертификата: сертификат экспертизы типа или сертификат экспертизы проекта, или сертификат соответствия)

(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under

UA.T.060.0552/2-21

Термін дії з 16.08.2021 до 15.08.2027 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Найменування параметру	Од. вим.	АОГВ- 50КС	АОГВ- 96КС	АОГВ- 50Э	АОГВ- 100Э
Номинальна теплопродуктивность, ±10 %	кВт	48	96	50	100
Вид палива		Природний газ			
Номинальный тиск газу	Па	1274 ⁺¹⁰⁰			
Витрата газу (при t = 0 °С, Р _{атм} = 760 мм рт. ст.), ±10%	м³/ч	5,4	10,8	5,6	11,2
Робочій тиск води в котлі, не більше	МПа	0,2	0,3	0,2	0,3
Габаритні розміри, не больше:	мм				
ширина		570	960	640	790
довжина	мм	810	810	1100	1100
висота	мм	1090	1090	1100	1300
Маса котла, не більше	кг	175	300	270	440

Загальна кількість - 26 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) (signature, initials, family name)

M.H./M.H./Stamp